エバラ吸収冷温水機　R－1

中小企業大学校広島校

型　式	RCPAN008F

製造番号	R018019701　1/2
製造年月	2001年 12月

要　項

冷凍能力	282	KW
冷水流量	806.0	L/min
冷水出入口温度	12.0 － 7.0	℃
冷水圧力損失	52.0	KPa
冷却水流量	1327.0	L/min
冷却水出入口温度	32.0 － 37.5	℃
冷却水圧力損失	85.0	KPa
冷却時燃料使用量	24.4	L/h
加熱能力	306.0	KW
温水流量	806.0	L/min
温水出入口温度	49.6 － 55.0	℃
使用燃料	A重油　10.0 － 35.0	KPa
燃料発熱量	43.50	MJ/Kg
電　源	200V 60Hz 8.5KVA	

加熱能力	306.0	KW
温水流量	806.0	L/min
温水出入口温度	49.6 － 55.0	℃
温水圧力損失	52.0	KPa
暖房時燃料使用量	32.3	L/h

電動機出力

冷媒ポンプ	0.15	KW
バーナファン	1.50	KW
抽気ポンプ	0.40	KW

溶液ポンプ	1.10	KW
溶液スプレーポンプ	0.20	KW

冷却塔で電動機	3.7KW

エバラ吸収冷温水機　R－2

中小企業大学校広島校

型　式	RCPAN008F

製造番号	R018019701　2/2
製造年月	2001年 12月

要　項

冷凍能力	282	KW
冷水流量	806.0	L/min
冷水出入口温度	12.0 － 7.0	℃
冷水圧力損失	52.0	KPa
冷却水流量	1327.0	L/min
冷却水出入口温度	32.0 － 37.5	℃
冷却水圧力損失	85.0	KPa
冷却時燃料使用量	24.4	L/h
加熱能力	306.0	KW
温水流量	806.0	L/min
温水出入口温度	49.6 － 55.0	℃
使用燃料	A重油　10.0 － 35.0	KPa
燃料発熱量	43.50	MJ/Kg
電　源	200V 60Hz 8.5KVA	

加熱能力	306.0	KW
温水流量	806.0	L/min
温水出入口温度	49.6 － 55.0	℃
温水圧力損失	52.0	KPa
暖房時燃料使用量	32.3	L/h

電動機出力

冷媒ポンプ	0.15	KW
バーナファン	1.50	KW
抽気ポンプ	0.40	KW

溶液ポンプ	1.10	KW
溶液スプレーポンプ	0.20	KW

冷却塔で電動機	3.7KW