

設備:ボイラー設備

製造業者:昭和鉄工株式会社

納入業者:三冷社株式会社 (朝日テック(株))

据付年月日:2009年3月31日

| | 1号機 | | 2号機 | |
|--------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 型 式 | SDA-506SA | | SDA-506SA | |
| 定格出力 | 525 | KW | 525 | KW |
| 放熱容量 | 388 | KW | 388 | KW |
| 伝熱面積 | 8.29 | m ² | 8.29 | m ² |
| 最高使用圧力 | 0.098 | Mpa | 0.098 | Mpa |
| 水圧試験圧力 | 0.2 | Mpa | 0.2 | Mpa |
| バーナー型式 | YL-70H | | YL-70H | |
| 使用燃料 | A重油 | | A重油 | |
| 燃料消費量 | 57.1 | L/h | 57.1 | L/h |
| 製造番号 | 90001 | | 90002 | |
| 製造年月日 | 2009年3月 | | 2009年3月 | |